



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР026/2.Н.00123
 (номер сертификата соответствия)

013943
 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя) Общество с ограниченной ответственностью «БиГ». ОГРН 5067847100591.
 Адрес: 188513, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, д. Разбегаево, промзона «Разбегаево» Квартал 3, Ропшинское шоссе, д. 1, стр. 1.
 Тел. (812) 600-77-22, факс (812) 600-77-21.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции) Общество с ограниченной ответственностью «БиГ». ОГРН 5067847100591.
 Адрес: 188513, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, д. Разбегаево, промзона «Разбегаево» Квартал 3, Ропшинское шоссе, д. 1, стр. 1.
 Тел. (812) 600-77-22, факс (812) 600-77-21.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) ОС «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость». 109428, г. Москва, ул. 2-ая Институтская, д. 6, тел. (495)709-32-83, факс (495)709-32-84.
 ОГРН: 1105018003936. Свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.026/2 выдано 23.12.2011 Ассоциацией «НСОПБ».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию) Конструкция стены несущей из блоков стеновых пустотелых мелких из дюрисола (типы блоков: DM22/15 N, DM22/15 U, DMi25/18 N, DMi25/18 U, DSi25/13 W, DSs30/12 N, DSs30/12 U, DSs30/12 EA, DSs30/15 N, DSs30/15 U, DSs30/15 EA, DSs37,5/12 N, DSs37,5/12 U, DSs37,5/12 EA, DSs37,5/14 N, DSs37,5/14 U, DSs37,5/14 EA), выпускаемых по ТУ 5741-235-35354501-2007). Серийный выпуск. код ОК 005 (ОКП) 57 4152 код ТН ВЭД России -----

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация) ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30403-96: предел огнестойкости образца конструкции из блоков стеновых пустотелых мелких из дюрисола под слоем цементно-песчаной штукатурки (толщина 20 мм) с залитыми пустотами бетоном марки М200 составляет REI 150 при равномерно распределенной нагрузке $q = 33,33$ т/пог. м (без учета собственного веса); классе пожарной опасности К0(45).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протоколы сертификационных испытаний № 48 сд/ск-2014 от 17.09.2014, № 49 сд/ск/по-2014 от 17.09.2014 ИЦ «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость»:
 Свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.024/2 выдано 23.12.2011.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.09.2014 по 18.09.2017



Руководитель
 (заместитель руководителя
органа по сертификации)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Л. Н. Сазонова

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

А. В. Ржанковский